

Warszawa, dnia 4 października 2016 r.

**CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – ZAMEK UJAZDOWSKI**  
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa  
tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50  
NIP: 526-025-12-85, REGON: 000986159

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie systemu wentylacji- modernizacja centrali zespołu nawiewno-wyciągowego N2/W2. Wykonanie systemu klimatyzacji freonowej części pomieszczeń galerii skrzydła zachodniego oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji; **Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG/2016/04**

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

**PYTANIE 1:** Do wyjaśnienia:

- a) w przedmiarze wyszczególniona jest jedna centrala, natomiast w projekcie dwie;
- b) w przedmiarze wyszczególniony jest jeden nawilżacz, natomiast w projekcie dwa;
- c) w przedmiarze wyszczególniony jest jeden agregat do centrali wentylacyjnej, natomiast w projekcie dwa;
- d) ilość jednostek wewnętrznych w instalacji klimatyzacji jest różna: w przedmiarze 2 szt. jednostek kanałowych i 5 jednostek kasetonowych, zaś w projekcie 9 szt. jednostek kanałowych i 6 szt. jednostek kasetonowych;
- e) różne ilości kratek, klap ppoż., ilości do demontażu itd.
- f) na rysunku "rzut antresoli I piętra" wyrysowane są nawiewniki firmy Swegon model Hawk fi 315 ze skrzynką rozprężną, które również nie zostały ujęte w przedmiarze.

Rozliczenie jest ryczałtowe, jednakże do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony. Przy takich rozbieżnościach nie będzie to spójne.

**ODPOWIEDŹ 1:** Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Podstawą wyceny jest przedmiar robót załączony do SIWZ. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może się różnić od ceny w kosztorysie ofertowym wykonanym metodą uproszczoną – sporządzonym na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Zamawiający wyjaśnia, iż projekt dotyczy dwóch układów N1W1 i N2W2. Realizowany będzie jeden N2W2. Dlatego nie należy czytywać obmiarów z projektu, a przy dokonywaniu wyceny oferty należy posługiwać się wartościami podanymi w załączonym przedmiarze. Projekt jak i wizja lokalna są elementami pomocniczymi.

**PYTANIE 2:** Prowadzę prace nad sporządzeniem kosztorysu na wymianę układu N2W2, Niestety mam rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem np., wielkości i ilość klap ppoż, czy ilości wew jednostek klimatyzacji. (wiem, że projekt był na układy N1W1 i N2W2, a wyceniamy obecnie tylko N2W2). Do oferty mam załączyć kst na podstawie przedmiaru. Mam się trzymać ilości i wielkości w kst czy z projektu? Czy mogę ingerować w pozycje kosztorysowe?

**ODPOWIEDŹ 2:**


Projekt dotyczy dwóch układów N1W1 i N2W2. Realizowany będzie jeden N2W2 Projekt jak i wizja lokalna są elementami pomocniczymi . Podstawą wyceny jest przedmiar robót. Należy „trzymać się ilości i wielkości w kst“ Zostało to wyraźnie zaznaczone w punkcie 11.3 c SIWZ

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może się różnić od ceny w kosztorysie ofertowym wykonanym metodą uproszczoną – sporządzonym na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy:

- 1) Termin składania ofert: **7 października 2016 o godz. 12.00**
- 2) Termin otwarcia ofert: **7 października 2016 o godz. 12.10**

Z poważaniem,

Urszula Kropiwięc  
  
Dyrektor Zarządzająca