

# PROTOKÓŁ

z odbioru części budowlanej dźwigu

1994.04.30 ..... niżej podpisany inspektor nadzoru inwestorskiego

*mgr inż. Edmund Głowacki*

(wymienić tytuł, imię i nazwisko)

opierający się uprawnieniami budowlanymi nr *2217/63*

z odbioru technicznego części budowlanej dźwigu – osobowego, towarowego, szpital-  
nr fabr. .... zainstalowanego *Centrum Kultury Współczesnej*

*ul. Ujazdowskiej - WARSZAWA ul. Jazdów 2*

(podać dokładny adres)

działe przedstawiciela kierownictwa budowy *mgr Jerzy Adner - wykonawca*

*robót budowlanych*

(wymienić imię, nazwisko, tytuł, funkcję)

wyniku przeprowadzonych oględzin na miejscu oraz zbadaniu zgodności wykonanego szybu

z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym zatwierdzonym w dniu

*1989r.* nr *205/22/A* przez *PKZ "ZAMEK"*

*WARSZAWA ul. Świętojańska 20*

(podać organ, który zatwierdził projekt)

dotyczy się, co następuje:

szczytownik i szyb zostały wykonane zgodnie – z zatwierdzonym projektem i Rpzpo-

ządzeniem M.A.G.T. i O.Ś. z dnia 3 lipca 1980 r. (Dz.Ust.Nr 17) w sprawie warunków


technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, wymaganiami prawa budowlanego, oraz

normy – PN-75/M45360; PN-73/M-45363; PN-77/M-45361\*

szczytownik i szyb mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy *B<sup>15</sup>*

szczytownik posiada strop podłogowy o wytrzymałości na obciążenie

*1300* ..... kg/m<sup>2</sup>.



nieaktualne skreślić

4) Maszynownia i szyb zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem izolacji akustycznej

5) Powierzchnie ścian szybu są bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie. Odchylenie od pionu tylko na zewnątrz szybu, dla ścian z drzwiami przystankowymi wynosi ..... 5 ..... mm, dla pozostałych ścian ..... 10 ..... mm – co spełnia wymogi normy przedmiotowej dla danego rodzaju dźwigu.

6) Szyb ma:

a) nadszybie o wysokości ..... 3600 ..... mm

b) podszybie o wysokości ..... 1750 ..... mm

7) Inne stwierdzenia i uwagi:

*[Handwritten signature]*

KIEROWNIK BUDOWY

INSPEKTOR NADZORU

*[Handwritten signature]*  
 ZAKŁAD USŁUG  
 BUDOWLANO-MALARSKO-KONSTRUKCYJNYCH  
**Andrzej Adler**  
 Młodchów 24 A, 05-832 ROZALIN  
 Tel. 729-90-52

*[Handwritten signature]*  
 (podpis i pieczęć imienna)

WARSAWA ..... dnia 1994.04.30

Niniejszy protokół należy wystawić w 2-ch egzemplarzach

Badania re:  
 urządzeń oc  
 Rodzaj c  
 Miejsce :  
 Użytkov  
 .....  
 Przyjęt  
 obwod  
 a) zerc  
 Przyjęt  
 z obwo  
 a) uzie  
 Wynik

	Nazw e i
1.	Wył.
2.	Wył.
3.	Silni
4.	Tab styc
5.	Wy
6.	Wy
7.	Ap ste