

Arkusz1

Wykaz czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Nazwa zespołu (urządzenia)	Terminy przeglądów			
	kwiecień	lipiec	październik	styczeń
N1 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wanny nawilżacza				
Czyszczenie odkraplacza				
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)				
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza				
Regulacja pływaka				
Czyszczenie zaworu pływaka				
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W1 Centrala wentylacyjna wyciągowa				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				

Arkusz1

Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
N2 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wanny nawilżacza				
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)				
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza				
Regulacja pływaka				
Czyszczenie zaworu pływaka				
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamroźeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnic strefowych DH 315 i DH 355				
W2 Centrala wentylacyjna wyciągowa				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				

Arkusz1

Wymiana pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
N3 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wanny nawilżacza				
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)				
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza				
Regulacja pływaka				
Czyszczenie zaworu pływaka				
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W3 Centrala wentylacyjna wyciągowa				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				

Arkusz1

N4 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W4 Centrala wentylacyjna wyciągowa				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Czyszczenie wyrzutni powietrza				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Wymiana filtra powietrza				
W15 Zespół wentylatorów Vent 315				
Czyszczenie wirnika wentylatora kpl.2				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie filtra pompki skropli.				
Sprawdzenie funkcjonowania pompki				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sezonowe ustawienie odzysku ciepła dla rekuperatora Bartosz				
W58				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W59				

Arkusz1

Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N54				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sezonowe ustawienie odzysku ciepła dla rekuperatora Bartosz				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnicy elektrycznej.				
N9 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W9 Centrala wentylacyjna wyciągowa				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				

Arkusz1

W17 Centrala wentylacyjna wyciąg.				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
N18 Nawiew grawitacyjny				
Oczyszczenie kratki				
W18				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie stanu technicznego kanałów wentylacyjnych PVC				
W20				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N21 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
N21 Układ chłodzenia				
Czyszczenie chłodnicy				

Arkusz1

Czyszczenie tacy skroplin				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu trójdrożnego				
Sprawdzenie inst. odpływu skroplin				
Czyszczenie filtra siatkowego (WL)				
Przeгляд armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie funkcjonowania pompy obiegowej (WL)				
Pomiar prądu pompy obiegowej				
Uzupełnienie glikolu				
Mycie skraplacza				
Czyszczenie wirnika wentylatora skrap.				
Sprawdzenie funkcjonowania falownika wentylatora skraplacza.				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie mocowania skraplacza.				
Sprawdzenie instalacji freonowej pod kątem wycieków czynnika chłodniczego				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Mycie filtra powietrza				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Mycie obudowy klimakonwektora				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie pilota				
W21 Centrala wentylacyjna wyciąg.				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Wymiana pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Wymiana filtra powietrza				
Regulacja napinacza pasa klinowego				
W22				
Czyszczenie wirnika wentylatora				

Arkusz1

Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W23				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W24				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W33				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N50				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnicy elektrycznej.				
N51				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Sprawdzenie mocowania jednostki wewn.				
W51				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W52				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				

Arkusz1

W53				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
NW31				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie obudowy wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wymiennika krzyżowego				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silników wentylatorów				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
W32				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N60				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
W60A W60B				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N63				

Arkusz1

Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Sprawdzenie odpływu skroplin				
N64				
Czyszczenie wnętrza				
Czyszczenie nagrzewnic				
Czyszczenie turbin wentylatorów				
Sprawdzenie funkcjonowania				
N65				
Wydzielona strefa pożarowa				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirnika wentylatora schładzającego				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N66				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie cylindra nawilżacza				
Wymiana cylindra nawilżacza				
Czyszczenie tacy nawilżacza				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				

Arkusz1

Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N67				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie cylindra nawilżacza				
Wymiana cylindra nawilżacza				
Czyszczenie tacy nawilżacza				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie funkcjonowania kabla grzejnego instalacji odpływu skroplin				
N68				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie obecności zasilania wentylatorów				
Budynek Laboratorium CSW				
AGREGAT CGAN 490				
Mycie skraplacza				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie wnętrza maszyny				
Test kwasowości oleju sprężarkowego				
Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach				
Kontrola układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika chłodniczego				
Kontrola układu chłodniczego pod kątem uszkodzeń mechanicznych				
Sprawdzenie mocowań sprężarek				
Sprawdzenie zabezpieczeń układu chłodniczego (HP, LP)				

Arkusz1

Sprawdzenie poprawności odczytów przetworników ciśnienia				
Sprawdzenie funkcjonowania wyłącznika różnicowo-ciśnieniowego (WL)				
Sprawdzenie układu wodnego pod kątem wycieków				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Czyszczenie filtra siatkowego (WL)				
Uzupełnienie glikolu				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie funkcjonowania modułu pompowego				
Pomiar prądu pompy obiegowej				
Sprawdzenie ciśnienia naczynia przeponowego				
Sprawdzenie funkcjonowania grzałki przestrzeni modułu pompowego				
Sprawdzenie parametrów pracy				
Uruchomienie i uzyskanie zadanych parametrów				
Przegląd automatyki				
Dokręcenie styków				
KNW				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie chłodnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie obudów wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania silników went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silników wentylatorów.				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
N3 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				

Arkusz1

Czyszczenie chłodnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie obudów wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania silników went.				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
Pomiar prądów silników wentylatorów.				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd szafy automatyki				
W3				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
W4				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
W5				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
W6				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
N1 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				

Arkusz1

Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W1				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
N2 Centrala wentylacyjna nawiewna				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
W2				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
W7				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
K2				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
K4				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				

Arkusz1

NS Nawiew świeżego powietrza do K2 i K4				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnic				
Kłapy p.poż				
Wymuszenie zamknięcia i otwarcia				
klapy p.poż (protokół)				
Nawiewniki				
Utrzymanie estetyki – oczyszczenie				
Czerpnie i wyrzutnie				
Oczyszczenie				
Kanały wentylacyjne				
Wykonać czynności mające na celu utrzymanie w stanie nie pogorszonym.				
Automatyka (dotyczy wszystkich zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)				
Przegląd szaf AKPiR				
Sprawdzenie połączeń elektrycznych				
Sprawdzenie nastaw presostatów				
Sprawdzenie działania siłowników				
Sprawdzenie poprawności odczytów termometrów i higrometrów				
Sprawdzenie nastaw temperatury				
Czyszczenie wnętrza szaf sterowniczych				
Sprawdzenie funkcjonowania automatyki zgodnie z zadany programem				