

**Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski**

Nazwa zespołu (urządzenia)	Miesiąc		
	kwiecień	Uwagi	
<b>N1 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>			
Czyszczenie wnętrza centrali			
Czyszczenie przepustnic			
Czyszczenie kół zębatach przepustnic			
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia			
Czyszczenie wirnika wentylatora			
Czyszczenie obudowy wentylatora			
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora			
Sprawdzenie mocowania wentylatora			
Sprawdzenie mocowania silnika went.			
Sprawdzenie pasów klinowych			
Wymiana pasów klinowych			
Wymiana filtrów powietrza			
Czyszczenie wanny nawilżacza			
Czyszczenie odkraplacza			
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)			
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza			
Regulacja pływaka			
Czyszczenie zaworu pływaka			
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)			
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)			
Sprawdzenie funkcjonowania			
Pomiar prądów silnika wentylatora.			
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza			
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)			
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)			
<b>W1 Centrala wentylacyjna wyciągowa</b>			
Czyszczenie wnętrza centrali			
Czyszczenie przepustnic			
Czyszczenie kół zębatach przepustnic			

## Arkusz1

Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
<b>N2 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wanny nawilżacza				
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)				
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza				
Regulacja pływaka				
Czyszczenie zaworu pływaka				
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnic strefowych DH 315 i DH 355				
<b>W2 Centrala wentylacyjna wyciągowa</b>				

## Arkusz1

Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
<b>N3 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnic I i II stopnia				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wanny nawilżacza				
Usunięcie kamienia z wnętrza sekcji nawilżacza (wszystkie elementy)				
Czyszczenie filtra pompy nawilżacza				
Regulacja pływaka				
Czyszczenie zaworu pływaka				
Ręczne wymuszenie pracy pompy nawilżacza (min. 30 minut)				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silnika pompy nawilżacza				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamroźniowego (wymuszenie alarmu)				

## Arkusz1

<b>W3 Centrala wentylacyjna wyciągowa</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
<b>N4 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przeгляд armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>W4 Centrala wentylacyjna wyciągowa</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				

## Arkusz1

Czyszczenie wyrzutni powietrza				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Wymiana filtra powietrza				
<b>W15 Zespół wentylatorów Vent 315</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora kpl.2				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie filtra pompki skropli.				
Sprawdzenie funkcjonowania pompki				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sezonowe ustawienie odzysku ciepła				
dla rekuperatora Bartosz				
<b>W58</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W59</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N54</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sezonowe ustawienie odzysku ciepła				
dla rekuperatora Bartosz				
Sprawdzenie funkcjonowania				
nagrzewnicy elektrycznej.				
<b>N9 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				

## Arkusz1

Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>W9 Centrala wentylacyjna wyciągowa</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
<b>W17Centrala wentylacyjna wyciąg.</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
<b>N18 Nawiew grawitacyjny</b>				
Oczyszczenie kratki				
<b>W18</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie stanu technicznego kanałów wentylacyjnych PVC				
<b>W20</b>				

## Arkusz1

Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N21 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatach przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przegląd armatury odcinającej i				
spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw				
zamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>N21 Układ chłodzenia</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Czyszczenie tacy skroplin				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu				
trójdrożnego				
Sprawdzenie inst. odpływu skroplin				
Czyszczenie filtra siatkowego (WL)				
Przegląd armatury odcinającej i				
spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie funkcjonowania pompy				
obiegowej (WL)				
Pomiar prądu pompy obiegowej				
Uzupełnienie glikolu				
Mycie skraplacza				
Czyszczenie wirnika wentylatora skrap.				
Sprawdzenie funkcjonowania falownika				
wentylatora skraplacza.				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				

## Arkusz1

Sprawdzenie mocowania skraplacza.				
Sprawdzenie instalacji freonowej pod kątem wycieków czynnika chłodniczego				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Mycie filtra powietrza				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Mycie obudowy klimakonwektora				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie pilota				
<b>W21 Centrala wentylacyjna wyciąg.</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Wymiana pasów klinowych				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Wymiana filtra powietrza				
Regulacja napinacza pasa klinowego				
<b>W22</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W23</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W24</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W33</b>				



## Arkusz1

Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N50</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnicy elektrycznej.				
<b>N51</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Sprawdzenie mocowania jednostki wewn.				
<b>W51</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W52</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W53</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>NW31</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				

## Arkusz1

Czyszczenie obudowy wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie wymiennika krzyżowego				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silników wentylatorów				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
<b>W32</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N60</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
<b>W60A W60B</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N63</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				

## Arkusz1

Sprawdzenie układu chłodniczego				
pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Sprawdzenie odpływu skroplin				
<b>N64</b>				
Czyszczenie wnętrza				
Czyszczenie nagrzewnic				
Czyszczenie turbin wentylatorów				
Sprawdzenie funkcjonowania				
<b>N65</b>				
Wydzielona strefa pożarowa				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu				
chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego				
pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
schładzającego				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N66</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie cylindra nawilżacza				
Wymiana cylindra nawilżacza				
Czyszczenie tacy nawilżacza				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu				
chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego				
pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				

## Arkusz1

Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N67</b>				
Czyszczenie chłodnicy				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Czyszczenie cylindra nawilżacza				
Wymiana cylindra nawilżacza				
Czyszczenie tacy nawilżacza				
Czyszczenie tacy skroplin				
Czyszczenie skraplacza				
Czyszczenie wentylatora skraplacza				
Sprawdzenie parametrów układu chłodniczego				
Sprawdzenie układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika.				
Pomiar prądu sprężarki				
Sprawdzenie funkcjonowania układu				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Sprawdzenie funkcjonowania kabla grzejnego instalacji odpływu skroplin				
<b>N68</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie obecności zasilania wentylatorów				
<b>Budynek Laboratorium CSW</b>				
<b>AGREGAT CGAN 490</b>				
Mycie skraplacza				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie wnętrza maszyny				
Test kwasowości oleju sprężarkowego				
Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach				
Kontrola układu chłodniczego pod kątem wycieków czynnika chłodniczego				
Kontrola układu chłodniczego pod kątem uszkodzeń mechanicznych				
Sprawdzenie mocowań sprężarek				

Arkusz1

Sprawdzenie zabezpieczeń układu				
chłodniczego (HP, LP)				
Sprawdzenie poprawności odczytów				
przetworników ciśnienia				
Sprawdzenie funkcjonowania wyłącznika				
różnicowo-ciśnieniowego (WL)				
Sprawdzenie układu wodnego pod kątem				
wycieków				
Przegląd armatury odcinającej i				
spustowej (szczelność, korozja)				
Czyszczenie filtra siatkowego (WL)				
Uzupełnienie glikolu				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie funkcjonowania modułu				
pompowego				
Pomiar prądu pompy obiegowej				
Sprawdzenie ciśnienia naczynia				
przeponowego				
Sprawdzenie funkcjonowania grzałki				
przestrzeni modułu pompowego				
Sprawdzenie parametrów pracy				
Uruchomienie i uzyskanie zadanych				
parametrów				
Przegląd automatyki				
Dokręcenie styków				
<b>KNW</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie chłodnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie obudów wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania silników went.				
Sprawdzenie pasów klinowych				
Wymiana pasów klinowych				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Pomiar prądów silników wentylatorów.				
Przegląd armatury odcinającej i				
spustowej (szczelność, korozja)				

## Arkusz1

Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>N3 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie chłodnicy				
Czyszczenie wirników wentylatorów				
Czyszczenie obudów wentylatorów				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania wentylatorów				
Sprawdzenie mocowania silników went.				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
Pomiar prądów silników wentylatorów.				
Przeгляд armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego (wymuszenie alarmu)				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Przeгляд szafy automatyki				
<b>W3</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
<b>W4</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
<b>W5</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
<b>W6</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				

## Arkusz1

<b>N1 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wnętrza centrali				
Czyszczenie przepustnic				
Czyszczenie kół zębatych przepustnic				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Czyszczenie obudowy wentylatora				
Sprawdzenie stanu łożysk wentylatora				
Sprawdzenie mocowania wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania				
Sprawdzenie mocowania silnika went.				
Wymiana filtrów powietrza				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT)				
Pomiar prądów silnika wentylatora.				
Przegląd armatury odcinającej i spustowej (szczelność, korozja)				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>W1</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>N2 Centrala wentylacyjna nawiewna</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
Czyszczenie nagrzewnicy				
Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (wymuszenie alarmu)				
<b>W2</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>W7</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
<b>K2</b>				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu				

## Arkusz1

trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
<b>K4</b>				
Mycie wymiennika klimakonwektora				
Czyszczenie tacy skroplin (dezynfekcja)				
Czyszczenie turbiny wentylatora				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania zaworu				
trójdrożnego				
Sprawdzenie funkcjonowania klimakonw.				
Czyszczenie filtra siatkowego (CT+WL)				
<b>NS Nawiew świeżego powietrza do K2 i K4</b>				
Czyszczenie wirnika wentylatora				
Sprawdzenie funkcjonowania went.				
Wymiana filtra powietrza				
Sprawdzenie funkcjonowania nagrzewnic				
<b>Klapy p.poż</b>				
Wymuszenie zamknięcia i otwarcia				
klapy p.poż (protokół)				
<b>Nawiewniki</b>				
Utrzymanie estetyki – oczyszczenie				
<b>Czerpnie i wyrzutnie</b>				
Oczyszczenie				
<b>Kanały wentylacyjne</b>				
Wykonać czynności mające na celu				
utrzymanie w stanie nie pogorszonym.				
<b>Automatyka (dotyczy wszystkich zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)</b>				
Przegląd szaf AKPiR				
Sprawdzenie połączeń elektrycznych				
Sprawdzenie nastaw presostatów				
Sprawdzenie działania siłowników				
Sprawdzenie poprawności odczytów				
termometrów i higrometrów				
Sprawdzenie nastaw temperatury				



Arkusz1

Czyszczenie wnętrz szaf sterowniczych		
Sprawdzenie funkcjonowania automatyki		
zgodnie z zadany programem		